

ДВСЦ ВЕ
Державний випробувальний
сертифікаційний центр
вибухозахисного та рудникового
електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання
(електротехнічного пристрою)
№1009

Свідоцтво, видане ТОВ „ІТО” (09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхем, 17), посвідчує, що:

електромагнітні клапани типів МК10Ех та МК10DREх з електромагнітними котушками типу К-10 Ех виробництва фірми müller со-ах аг (Німеччина)

є вибухозахисними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки.

На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.5 та їм присвоєно маркування вибухозахисту:



1ExsIIТ4Х -40<ta<+40°C

Електромагнітні клапани типів МК10Ех та МК10DREх з електромагнітними котушками типу К-10 Ех можуть бути рекомендовані для застосування на території України.

Вироби повинні використовуватись відповідно до "Умов використання", що є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до 01 жовтня 2012 р.

Чинність свідоцтва продовжена до _____

Керівник
ДВСЦ ВЕ



А.Є.Погорельський

В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою

2 аркуш(ів)